



ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24. sz., Levélcím: 3980 Sátoraljaújhely, Pf.: 97.

Telefon: 47/322-455, 521-590, 30/655-3951, 20/589-8441 Telefax: 47/321-143

Hibabejelentés: 47/322-234 E-mail: zempviz@t-online.hu



007

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

E-közmű

155275508/2018.

Készült: Zempléni Vízmű KFT hivatalos helyiségében 2018. február 3.

egyeztető szerv részéről Gécz Ágnes szennyvíz ágazat

tervező: Gombár Péter

Tárgy: Sátoraljaújhely, Rákóczi utca - Vasvári Pál utca - Körforgalom kialakítása tervezgetése

A bemutatott helyszínrajz alapján a körforgalom kialakítás szennyvízközmű vezetéket és bekötő vezetéket érint.

Kérjük a kiviteli terveken a szennyvízközmű vezetékek és annak műtárgyainak a feltüntetését.

Az útpályában az érintett szennyvízelvezető aknáknak az útterhelésnek, megfelelő fedlap és gallérzat cseréje szükséges. A fedlapot és annak gallér ágyazatát az útterhelésnek megfelelően kell kialakítani, a fedlapnak zárhatónak, rezgés- ill. szagmentesnek kell lennie.

Meg kell akadályozni a felületi csapadékvíz bejutását a szennyvízelvezető rendszerbe.

A fedlapok kiemelése csak szabvány elemek beépítésével fogadható el.

A Vasvári utca Rákóczi utcai kereszteződés a szennyvízelvezetés jelentős csomópontja. Karbantartás és üzemzavar elhárítás végezhetősége és a forgalom zavartalansága miatt forgalomtechnikai tervet kérünk benyújtani.

A szennyvízközmű és bekötővezeték keresztezés 1-1m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető. A kivitelezés megkezdése előtt a szakfelügyeletet meg kell kérni.

A szennyvízelvezető rendszerbe csapadékvíz még ideiglenesen sem vezethető.

A csapadékvíz elvezetést úgy kell kialakítani, hogy a szennyvíz közmű vezetékekbe intenzív eső esetén sem tudjon bekerülni a csapadékvíz.

Amennyiben műszaki szükségességből a szennyvíz bekötő vezetékekről a földtakarás kitermelésre kerül úgy a szennyvízvezeték víztaszító hőszigeteléséről a csapadék víz elvezető beruházójának kell gondoskodni.

Megvalósulási helyszínrajzot, vagy geodéziai bemérés 1. másolatát kérjük benyújtani.

Ezekkel a feltételekkel szolgáltatói hozzájárulásunkat megadjuk..

Az ivóvíz közműre külön tervezgetetés szükséges.



közmű



K. m. f.

tervező



ZEMPLÉNI VÍZMŰ KFT

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24. sz., Levélcím: 3980 Sátoraljaújhely, Pf.: 97.

Telefon: 47/322-455, 521-590, 30/655-3951, 20/589-8441 Telefax: 47/321-143

Hibabejelentés: 47/322-234 E-mail: zempviz@t-online.hu



007

NYILATKOZAT

Készült: Zempléni Vízmű Kft hivatalos helyiségében 2018. február 5-én

Jelen vannak: egyeztető szerv részéről Fodor Zoltán vízágazat vezető

Tárgy: „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, Sátoraljaújhely” Rákóczi út, Vasvári Pál utca körforgalom kialakításának engedélyezési tervezetétetése

A tervező képviselője a mai napon tárgyi munka műszaki terveit bemutatta a közmű képviselőjének azzal, hogy véleményét és eseti előírásait szíveskedjen közölni.

A közmű jelenlévő képviselője a bemutatott tervekkel egyetért, a megoldásokat elfogadja, kivitelezésre alkalmasnak találja, valamint az alábbiakat rögzíti.

A tervezett létesítmény érinti a Zempléni Vízmű Kft üzemeltetésében lévő ivóvíz hálózatot. Az érintett szakaszon található közmű műtárgyakat kérjük a tervezett útburkolat szintjébe emelni. A kivitelezés megkezdése előtt szakfelügyelet megrendelését kérjük.

Az építési engedély kiadásához a fentiek figyelembe vételével hozzájárulunk.

Szennyvíz közműre külön tervezetetés szükséges.

Fodor Zoltán

