

ELEKTROMOS ANYAGJEGYZÉK

“Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely”

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009

Térvilágítási rendszer

3980 Sátoraljaújhely, Belterület, Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2840, 2843, 2847

kiviteli terve

Térvilágítás:

- Kábelárok:	430 fm
- Fogyasztásmérés	1 db
- TV jelű elosztó	1 db
- átm 40 KPE védőcső	430 fm
- átm 63 KPE védőcső	250 fm
- átm 110 KPE védőcső	19 fm
- NYY-J 3x2,5 mm ² oszlopba	150 fm
- NYY 4x16 mm ² földbe	835 fm
- Szerelőlap oszlop törzsbe	24 db
- 4m-es hg acél oszlop	13 db
- 8m-es hg acél oszlop	11 db
- KAZU/12LED/3500 lumen 5117/NW/PC 29W	13 db
- KAZU/16LED/6200 lumen 5117/NW/PC 56W	11 db
- Rúdföldelő	25 db
- GFK3 alkony kapcsoló	1 db

Miskolc, 2018. június hó.

Münnich Gábor
elektromos tervező
V-T-05-0239