





Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
Ik1 max	6 kA
Ik3 max	





Áramköri azonosító				101a	101		102	103
Leírás	Betáplálás a fogyasztásmérőtől	Túlfeszültség védelem 2-es fokozata	Áramvédő kapcsoló	Bejárat külső világítás	Belső világítás	Áramvédő kapcsoló	Akadálymentes WC vészjelző	Kazán dugalj
Teljesítmény	860		460	60	400	400	100	300
Kábel típus	Mkh Cu			NYM-J	NYM-J		NYM-J	NYM-J
Vez-keresztmetsz	5x10			3x1,5	3x1,5		3x1,5	3x1,5
Védőcső típusa:	MÜ I			MÜ II	MÜ II		MÜ II	MÜ II
Védőcső átmérő:	36			16	16		16	16
Áramerősség	32A	25A	25A	10A	10A	25A	13A	13A

	<b>Sátoraljaújhely Kossuth tömb</b>  <b>E-1 jelű elosztó</b>	Projekt száma			C		F		
		Tervszám:		B		E			
				A		D			
		Dátum:	2018. 06. 30.	Tervező:			Münnich Gábor	Fólia száma	1 / 9





	Sátoraljaújhely Kossuth tömb	Projekt száma		C		F	
		Tervszám:		B		E	
				A		D	
		Dátum:	2018. 06. 30.	Tervező:		Münnich Gábor	Fólia száma
	E-1 jelű elosztó						3 / 9



Sátoraljaújhely Kossuth tömb

E-1 jelű elosztó

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

2018. 06. 30.

Tervező:

Münnich Gábor

C

B

A



F

E

D

Fólia száma

4 / 9



Sátoraljaújhely Kossuth tömb

E-1 jelű elosztó

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

2018. 06. 30.

Tervező:

Münnich Gábor

C

B

A



F

E



D

Fólia száma

5 / 9



	Sátoraljaújhely Kossuth tömb  E-1 jelű elosztó	Projekt száma		C		F	
		Tervszám:		B		E	
				A		D	
		Dátum:	2018. 06. 30.	Tervező:	Münnich Gábor	Fólia száma	6 / 9



Sátoraljaújhely Kossuth tömb

E-1 jelű elosztó

Projekt száma

Tervszám:

Dátum:

2018. 06. 30.

Tervező:

Münnich Gábor

Fólia száma

7 / 9

C

B

A

F

E

D

Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	001660	Modultakaró fehér 5m	6
Legrand	001966	Zárszerkezet No850	1
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm2 sorkapocs szürke 1 em.csav	12
Legrand	037513	Viking3 végbak univerz.12mm oszt.táv °°°	2
Legrand	037550	Viking3 szig.végzáró 5-6-8-10 mm oszt.táv °°	2
Legrand	401708	Practibox3 szekrény 3x18 modul - Füstszínű ajtó	1
Legrand	404913	Lexic fésus sín villás 2P 6x2P	1
Legrand	404917	Lexic fésus sín villás 3P 4x3P °°	1
Legrand	404919	Lexic fésus sín villás 4P 3x4P	1
Legrand	406459	DX3 - I szakaszolókapcsoló szürke billenőkarral, 3P, 400V~, 32 A	1
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	2
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	2
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	2
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	412263	Tűlfeszültség-levezető kiegészítő modullal T2 20KA 3P+N NR +SD	1
Legrand	412626	Programozható alkonykapcsoló 16A	1

Projekt száma		Tervszám:		Tervező:	Münnich Gábor	Dátum:	2018. 06. 30.		
		Sátoraljaújhely Kossuth tömb				C		F	
						B		E	
						A		D	
		E-1 jelű elosztó				Fólia száma		8 / 9	



A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljességnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	Practibox 3
Tokozat méretei :	(650x493x118)
Elosztó mennyisége	37.81 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	30
Moduláris tartalék:	33.33%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések

Projekt száma		Tervszám:		Tervező:	Münnich Gábor	Dátum:	2018. 06. 30.
---------------	--	-----------	--	----------	---------------	--------	---------------

	Sátoraljaújhely Kossuth tömb	C		F	
		B		E	
		A		D	
		Fólia száma		9 / 9	
	E-1 jelű elosztó				