


Megszüntetendő  
Ø 130 alu szerelt szigetelt kémény  
Hk=5,0 m



#### JELMAGYARÁZAT:

- Meglevő középnyomású gázvezeték PE 80 G SDR11 /Pü=4bar/
- - - Meglevő kisnyomású mért gázvezeték PE 80 G SDR11 /Pü=30mbar/
- ..... Megszüntetendő kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar
- - - - Meglevő kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar
- ===== Tervezett kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar/
- PE - ACÉL összeköttőidom
- Csődimenzió váltás
- AVA-MOFÉM gömbcsap
- Telekhatár
- Védőcső

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓAK!  
A TERV A FORMA-STYLE Kft. TULADONÁT KÉPEZII!

ÉPÍTETTŐ:	SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980. SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5.	ÉPÍTÉSI HELY:	3980. SÁTORALJAÚJHELY, BELTERÜLET	HRSZ.:	2843.
TERVFAJTA:	KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE:	"Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhegy" TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely kialakítása meglévő épület átalakításával		
FORMA-STYLE KFT. Mérnöki Építő és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhegy, Völgy u. 11. Tel.: 06-20/532-1517 E-mail: formastylekft@gmail.com				RAJZSZÁM:	Gg-1
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: FODOR ZOLTÁN TN: G/05-1344				LÉPTÉK:	M=1:50
TERV LAP: BELSŐ GÁZELLÁTÁS EREDETI ALAPRAJZ				DÁTUM:	2018. június