

ELEKTROMOS ANYAGJEGYZÉK

“Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely”

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009

Nyilvános illemhely kialakítása (Meglévő épület átalakításával)

3980 Sátoraljaújhely, Belterület, Hrsz.: 2843

kiviteli terve

Illemhely belső szerelés:

- KF elosztó	1 db
- E-1 elosztó	1 db
- MÜ II 16	120 fm
- MÜ I 36	15 fm
- Mkh Cu 6 mm ²	40 fm
- Mkh 10 mm ²	85 fm
- Mkh 16 mm ²	10 fm
- NYM-J 3x1,5 mm ²	125 fm
- YSTY 4x1 mm ²	15 fm
- MT 2x1 mm ²	10 fm
- MT 3x1 mm ²	10 fm
- 2p kapcsoló s v	1 db
- 2p+f dugalj s v	5 db
- mozgás érzékelő mennyezeti	13 db
- SCHRACK ELSO	1 db
- Massive palermo 01816/01/42	4 db
- 15W led E27	4 db
- VT8006 12W led	2 db
- VT8007 12W led	17 db
- led trafó 60W	2 db
- led trafó 100W	1 db
- led szalag + alu profil 4,6m	1 db
- led szalag + alu profil 2,5m	2 db
- Felfogó rúd 1+0,5m	2 db
- átm 8 hg köracél cserép alá	30 fm
- 25x4 hg laposacél levezető	40 fm
- vizsgáló összekötő	4 db
- átm 10 hg köracél földbe	90 fm
- rúdföldelő	4 db

Miskolc, 2018. június hó.

Münnich Gábor
elektromos tervező
V-T-05-0239