



JELMAGYARÁZAT:

- Meglevő középnyomású gázvezeték PE 80 G SDR11 /Pü=4bar/
- - - - - Meglevő kisnyomású mért gázvezeték PE 80 G SDR11 /Pü=30mbar/
- Megszüntetendő kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar
- - - - - Meglevő kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar
- ===== Tervezett kisnyomású mért acél gázvezeték MSZ EN 10220 /Pü=30mbar/
- PE - ACÉL összeköttötőidom
- Csődimenzió váltás
- HAHA-MOFÉM gömbcsap
- Telekhatár
- Védőcső

Megjegyzés:

- A meglévő nyílászárók fokozott légzárásúak!
- Műszaki átadáskor EPH mérés jegyzőkönyv szükséges!
- A gázvezeték elfedni, eltakarni TILOS!
- A gázvezetékek bilincsezései és megfogási távolságai GMBSZ szerint legyenek kivitelezve!
- A falakon, födémeken való csőátvezetés két mérettel nagyobb védőcsővel szerelendő!
- A Gépeszeti helyiségben minden áramkört egy vagy több, legfeljebb 30mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD-vel) kell védeni.
- A kondenzációs készülékekben keletkező kondenzvizet (amennyiben a közcsatorna-szolgáltató mást nem ír elő) vízzáron keresztül semlegesítés nélkül a közcsatornába kell vezetni!
- A tervezési határ jelölve lett a rajzokon!

A MÉRETEK A HELYSZÍNEEN PONTOSÍTANDÓAK!
A TERV A FORMA-STYLE Kft. TULADONÁT KÉPEZI!

ÉPÍTETŐ:	SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980. SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5.	ÉPÍTÉSI HELY:	3980. SÁTORALJAÚJHELY, BELTERÜLET	HRSZ.:	2843.
TERVFAJTA:	KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE:	"Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhegy" TOP-2.1.2-15B01-2016-00009 Nyilvános illemlhely kialakítása meglévő épület átalakításávu		
FORMA-STYLE KFT. Mérnöki Építő és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhegy, Völgy u. 11. Tel.: 06-20/532-1517 E-mail: formastylekft@gmail.com				RAJZSZÁM:	Gg-2
				LÉPTÉK:	M=1:50
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: FODOR ZOLTÁN TEL: 06 20 532 1517	TERV LAP: BELSŐ GÁZELLÁTÁS TERVEZETT ALAPRAJZ			DÁTUM:	2018. június