


Jelmagyarázat:

- Erősáramú vezeték köteg nyomvonala
- Betörésjelző védőcső nyomvonala
- Mennyezeti lámpatest
- Fali lámpatest
- 1p kapcsoló
- 2p kapcsoló
- Dugaszoló aljzat
- BV bet.véd. csatl. pont
- (v) Vízmentes szerelvény jele
- 2 Áramköri szám jelölése
- term. Szoba termosztát
- Elosztóberendezés

Mért csatlakozó földkábel
NYY 4x16 mm2

Megjegyzés:

Feszültségszint: 3x400/230V 50 Hz
Érintésvédelem: TN + EPH


Elektromos tervező:
ÉNYES VÖLGY KFT.
3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13
Tel.: 46 / 532-555
Mobil: 30 / 93-55-579
E-mail: fenyesvolgy@gmail.com

Építtető: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

Generál tervező:
Virtual Építész Stúdió Kft.
Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8. I/3.

Münnich Gábor villamosmérnök V-T-05-0239
EN-T-05-0239, Vn-05-0239 ( VN-75/2012/01 )
G-B-6, EN-SZ szakértő



Jelen terv a
FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona
szerzői jogvédelem alá tartozik!


| | | | |
|---|---|---|---|
| Dátum | 2018 június | Rajz Száma | V-1 |
| Kód: | | Lépték | 1:50 |

Munka neve: "Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely" TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009
Nyilvános illemhely kialakítása (Meglévő ép. átalakítása)
3980 Sátoraljaújhely Hrsz: 2843
kiviteli terv

Rajz címe: FÖLDSZINT VILLAMOS NYOMVONAL TERV