647/18

Határ utca 647/2

É

Beállás az épületbe
Kapcsolódik a Gg-1-es tervlaphoz

Irányítórés csőhajlítással

45 fokos irányítórés

KGAL 315/160/160 tip.
egyenes tisztító nyílás
zöld övezeti önt. fedlap D315

DK 32 KPE P10
~26,0 fm

D110 KG-PVC
~65,0 fm

DK 63 KPE P10
~5,0 fm

árok

647/16

647/19

Meglévö
vb. ivóvíz akna
1,20x1,50 belméret
Dk63-Dk32 ef. megfúró idommal
történő lecsatlakozás a tervezett
épület felé

Meglévö
csapadékvíz elvezetés
NA200 betoncsö

Tervezett Dk32 Kpe vezeték
ürítési lehetöség kilakítása

Irányítórés csöhajlítással

Meglévö
vb. szennyvíz akna
D1000, D600 önt. fedlappal
Tervezési határ vége

63m3-es földmedrü tüzivíz tározó kialakítása
1db DN100 méretü szívócsonk és feltalaj tüzcsap kialakításával

Meglévö
vb. vízmérö akna
1,20x1,80 belméret
DN50 méretü vízmérö

94

95

96

97

98

99

100

101

Jelmagyarázat:

- tervezett gravitációs szennyvízvezeték
- meglévö gravitációs szennyvízvezeték
- meglévö csapadékvíz vezeték
- HV — HV meglévö ivóvízvezeték
- tervezett ivóvízvezeték

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN PONTOSÍTANDÓAKI
A TERV A FORMA-STYLE Kft. TULADONÁT KÉPEZI!

ÉPÍTTETŐ: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3980. SÁTORALJAÚJHELY, KOSSUTH TÉR 5.	ÉPÍTÉSI HELY: 3980 SÁTORALJAÚJHELY, HATÁR U.	HRSZ.: 647/19
TERVFAJTA: KIVITELI TERV	TERV MEGNEVEZÉSE: Helyi gazdaság fejlesztés Sátoraljaújhelyen, Hűtőház kialakításának kiviteli terve	
FORMA-STYLE KFT. Mérnöki Építő és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Vőlgy u. 11. Tel.: 06-20/532-1517 E-mail: formastyleklft@gmail.com		RAJZSZÁM: H - 0
		LÉPTÉK: M 1:500
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ: FODOR ZOLTÁN TN: G/05-1344	TERV LAP: KÜLSŐ VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS HELYSZÍNRAJZ	DÁTUM: 2017. december